



APZĪMĒJUMI

- Cirkulācijas sūknis
- Trīsvirziena vārsts ar motoru
- Divvirziena vārsts ar motoru
- Vienvirziena vārsts
- Mehāniskais filtrs
- Lodkrāns
- Apkures cauruļvads ar plūsmas virzi
- Manometrs ar vārstu
- Iegremdējamais termometrs
- Aukstā ūdens patēriņa mērītājs
- Siltumenerģijas mērītājs

VADĪBAS IERĪCES SPAILŪ NR	
SŪKŅA MARKA	
O2	ALPHA3 32-80 180
O6	ALPHA3 32-80 180

<div><div>GRAND EKO</div><div><div>SIA „Grand Eko”, Reģ.Nr. 40103410373; Būvkom. Reģ.Nr. 9000-R T.: 29522522; Adrese: Pulka iela 3, Korp.11, Rīga, LV-1007</div></div></div>				pasūtītājs: VSAC „Zemgale”, reģ. Nr.90000046912 Juridiskā adrese: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913	
				būvobjekta adrese: VSAC "Zemgale", "Ziedkalnes 3", Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026	līguma nr.: Nr. VSACZemgale /2020/1.16.1-27 datums: 3.12.2020.
				būvobjekta nosaukums: Saimniecības ēkas siltummezgla atjaunošana, "Ziedkalnes 3" Vilces pag., Jelgavas nov. (kad. Apz. 5490 002 0029 006)	
				rasējuma nosaukums: Katlu mājas siltuma sadales pārbūves principiālā shēma	
Projekta vad.:	Jānis Empelis		29.01.2021	arhīva reģ. nr.:	VSAC Ziedkalnes 3.dwg
Izstrādāja:	Jānis Empelis		29.01.2021	rasējuma nr.:	SM-4
Izstrādāja:	Raimonds Grietēns		29.01.2021	mērogs:	b/m
				caur. lpp nr.:	